



OTHOCA

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano



CIRC. n. 105

I.T.I.S. - "OTHOCA"-ORISTANO
Prot. 0009972 del 27/11/2023
I-1 (Uscita)

Ai/Alle Docenti
Agli Studenti ed alle Studentesse
Al Personale ATA
Sedi di Oristano e Ales
All'Albo
Al Sito web

Oggetto: manomissione impianto di allarme

Sabato mattina, intorno alle ore 10:15, qualcuno ha azionato, danneggiando il diaframma del pulsante posto in prossimità delle scale del piano B, l'impianto di allarme antincendio. Corre l'obbligo ricordare che nel vigente codice penale sono presenti i due seguenti articoli:

Art. 437

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 658

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.

Trattandosi di un'azione che viene sanzionata penalmente è obbligo del Dirigente segnalarla all'autorità di polizia per le successive indagini (come è stato fatto).

Con la presente pertanto si invitano gli studenti e le studentesse a non sottovalutare la portata negativa di simili iniziative e i docenti a responsabilizzarli affinché tali azioni non si ripetano nel futuro.

Inoltre si evidenzia che, quando si aziona la sirena d'allarme dell'impianto antincendio, tutti presenti nell'istituto devono immediatamente evacuare l'edificio seguendo le vie di fuga indicate nelle piantine poste in ogni ambiente. Il/la docente presente coordinerà la procedura di evacuazione guidando i propri allievi. In questi frangenti non ci deve porre alcuna domanda in merito alle cause: si esce immediatamente.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)